



Häme / Ympäristöyksikkö

10.9.2021

Insplan Oy
Joni Temmilä
Mannerheiminkatu 7
06100 PORVOO
joni.temmila@insplan.fi

Lausuntopyyntönne 31.8.2021

Maakaapelin sijoittaminen vesistöön, Teuronjoki, Hollola

Kymenlaakson Sähköverkko Oy / Insplan Oy / Joni Temmilä on ilmoittanut maakaapelin sijoittamisesta suuntaporaamalla Teuronjoen ali Hollolassa. Alitusten rantautumiskohtien kiinteistötunnukset ovat 283-419-3-5 ja 283-402-1-70. Vesialueen kiinteistötunnukset ovat 283-410-876-1 (järjestäytymätön osakaskunta) ja 283-402-876-1 (järjestäytymätön osakaskunta).

Vesilain 2 luvun 5 a §:n, 1 momentin mukaan (Johdon sijoittaminen toisen vesialueelle), hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtavyöhykän tai puron alittava vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toisenkin vesialueelle, jos sen:

- 1) sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla;
- 2) sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulain nojalla;
- 3) sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua toimenpiteestä on ilmoitettava vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteisalueen lain 26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain [\(434/2003\) 62 §:ssä](#) säädetään. Tieto ilmoituksesta on lisäksi julkaistava sen kunnan, jonka alueelle johto sijoitetaan, verkkosivuilla noudattaen, mitä kuntalain [\(410/2015\) 108 §:ssä](#) säädetään.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on julkaissut 10.9.2021 ilmoitusta koskevan yleistiedoksiannon vesialueiden 283-410-876-1 ja 283-402-876-1 järjestäytymättömille osakaskunnille verkkosivuillaan www.ely-keskus.fi. Tiedoksianto pidetään nähtävillä 10.9. - 16.11.2021 välisen ajan, mukaan lukien kyseiset päivät. Tiedoksianto on lisäksi toimitettu 10.9.2021 Hollolan kunnalle julkaistavaksi kunnan verkkosivuilla.

Koska kaapelia ei asenneta yleisen kulkuväylän ali, hanke ei edellytä lupaa vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentin kohdan 5) perusteella. Lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että ilmoitetusta hankkeesta ei ennalta arvioituna aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja muutoksia, eikä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lupaa tarvita.

Kaapeleiden rantautumiskohdat tulee merkitä selvästi havaittavilla ja kestävillä merkeillä. Hanketta koskevien kiinteistöjen omistajien suostumukset tulee hankkia ennen töiden aloittamista.

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hankkeen valmistumisesta 30 päivän kuluessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksen tulee sisältää tieto johtojen lopullisista sijainneista vesialueilla, asennussyvyyksistä ja merkintätavoista sekä mielellään kuvat kohteista merkintöineen. (Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista 146/2018, 6 §).

Mahdollisista vahingoista on työn teettäjä vastuussa vesilain 13 luvun mukaisesti.

Lausunnon on esitellyt vesistöasiantuntija Ulla Haake ja ratkaissut johtava asiantuntija Terhi Moilanen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI

kunnan ympäristöviranomaisen

Markku Kylmälä, markku.kylmala@ksoy.fi

Tämä asiakirja HAMELY/1732/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/1732/2021 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Haake Ulla 10.09.2021 11:52

Ratkaisija Moilanen Terhi 10.09.2021 12:26