

Liite (A) Vuokrasopimus ja voimassa olevat luvat (päivitetty 25.11.2025)

Luettelo Kunnan Yhtiölle vuokraamasta omaisuudesta:

Vesijohtoverkosto

- pituus** **338 km**
- materiaali-jakauma
 - muovi 94 %
 - asbestisementti 1 %
 - metalli 0 %
 - muut 5 %
- verkoston keski-ikä 27 v.

Viemäriverkosto

- pituus** **327 km**
- materiaali-jakauma
 - muovi 93 %
 - betoni 2 %
 - muut 5 %
- verkoston keski-ikä 25 v.

Hulevesiverkosto

- pituus** **92 km**
- materiaali-jakauma
 - muovi 74 %
 - betoni 8 %
 - muut 18 %
- verkoston keski-ikä 25 v.

Vedenottamot

Automaatiojärjestelmä Insta Automation / WinCC

Lukumäärä 7 kpl

Vedenottolupien ottomäärät:

- Salpa-Mattila 2 400 m³/d
- Herrala 500 m³/d
- Kukkila 600 m³/d
- Myllymäki 1 000 m³/d
- Laitiala ei lupaa / liitetty vain osittain automaatioon
- Tiilijärvi ei käytössä (4500 m³/d)
- Kellolanlähde osa Huljalan vedenottamon (VLKY) lupaa
- Ojastenmäki 250 m³/d
- Kirkonkylä ei käytössä

Kaivojen lukumäärä/ottamo

- Salpa-Mattila 1 kpl (siiviläputki)
- Herrala 1 kpl (kuilukaivo)
- Kukkila 3 kpl (siiviläputki)
- Myllymäki 1 kpl (siiviläputki)
- Laitiala 1 kpl (kuilukaivo)
- Kellolanlähde 1 kpl (siiviläputki)
- Ojastenmäki 1 kpl (kuilukaivo)

Paineenkorotukset

Lukumäärä 5 kpl

Automaatiojärjestelmä Insta Automation / WinCC

Paineenkorotusasemat

- Salpakangas PK
- Kirkkotie PK
- Kukonkangas PK asemalla vedenkäsittely
- Sairakkala PK asemalla vedenkäsittely
- Kukkila PK
- Ojastenmäen PK ja PA

Paineenalennusasemat (PA) ja mittausasemat (MA)

Lukumäärä 9 kpl

Automaatiojärjestelmä Insta Automation / WinCC

Paineenalennus- ja mittausasemat

- Mäkirinteentie PA
- Jyvätie PA
- Kirkkotie PA
- Tikkakallio PA
- Komola PA
- Komola MA asemalla kloorauslaitteet
- Kirkkotie MA
- Kukkila MA
- Rekola MA
- Hirvimäen PA

Vesitorni, Salpakangas rakennusvuosi 1978

Tilavuus 1500 m³

Automaatiojärjestelmä Insta Automation / WinCC

Jätevesipumppaamot

Lukumäärä 129 kpl

Kaukovalvonta AqvaRex / Lining

Jäteveden mittausasemat

Lukumäärä 1 kpl

Kaukovalvonta AqvaRex / Lining

Jäteveden mittausasemat

- Kukkila MA Lahteen johdettavan jäteveden määrämittaus

Jätevedenpuhdistamot

Hämeenkosken puhdistamo

Automaatiojärjestelmä Insta Automation / WinCC

Lupa Dnro ESAVI/352/04.08/2012

Prosessi:

- välppäys 1 kpl
- ilmastus 2 linjaa
- jälkiselkeytys 2 linjaa
- sakeuttamo 1 kpl
- lietteen varastoallas 1 kpl (lietteet kuljetetaan Lahteen kuivattavaksi)
- kemikalointi Ferrosulfaatti, polymeeri
- sakokaivolietteen vastaanottoasema, Varastoallas ja pumppaus (asema sijaitsee Ojastenmäellä)

Salpakankaan vanha puhdistamo

Salpakankaan jäteveden johdetaan laitoksen kautta Lahteen käsiteltäväksi. Laitoksella esikäsittelyjä jätevesivirtaaman tasausmahdollisuus.

Automaatiojärjestelmä Insta Automation / WinCC

Prosessi:

- välppäys 2 kpl
- hiekanerotus 1 kpl
- varastoaltaat vanhat ilmastusaltaat (2 kpl)
- jätevedenmittaus Lahteen johdettavan jäteveden määrämittaus

Laitala

Kaukovalvonta ei kaukovalvontaa

Lupa ei lupaa

Prosessi:

- pienpuhdistamo
- kemikalointi Ferrosulfaatti

Muuta

Varavoimakone (Himoinsa) 85 kVA