

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

HOLDno-2026-524**Talousveden käsittelyn muuttaminen, Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos ja Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos**

Toimija	Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos, Rauhankatu 13, 18100 Heinola
Y-tunnus	1068892-9
Toimipaikka	Vedenkäsittelylaitos/-ottamo Opisto, Heinolan vesihuoltolaitos

Päätöspäätöselut

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty. Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos/Lahti Aqua Oy ja Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos ovat toimittaneet 12.6.2026 terveydensuojeluviranomaiselle terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee Heinolan kaupungin vesihuoltolaitoksen Opiston vedenkäsittelylaitoksen veden käsittelyn muutosta, natriumhypokloriitin sekä UV-desinfiointilaitteiston käyttöönottoa. Opiston vedenkäsittelylaitoksella veden käsittelynä on ollut kalkkikivialkalointi. Häiriötilanteen yhteydessä syksyllä 2023 on aloitettu talousveden klooraaminen veden laadun turvaamiseksi. Talousveden klooraaminen natriumhypokloriitilla on tarkoitus ottaa pysyvästi käyttöön talousveden jatkuvan laadun varmistamiseksi. Lisäksi veden käsittelyyn lisätään UV-desinfiointi.

Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä kuluttajille n. 2 500 m³/vrk ja verkostoon liittyneiden määrä on n. 17 500 henkilöä. Heinolan vesihuoltolaitoksella on 8 vedenottamoa: Pikonen, Hevossaari, Ala-Musteri, Syrjälänkangas, Saarijärvi, Onkijärvi, Kullaanlähde ja Hakasuo. Kaikki vedenottamot käyttävät raakavetenä pohjavettä.

Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksella ei ole omaa talousveden tuotantoa, vaan käsitellyn talousveden Urheiluopiston verkostoon toimittaa Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos. Vesi toimitetaan Heinolan vesihuoltolaitoksen Kullaanlähteen vedenottamolta Opiston vedenkäsittelylaitoksen kautta Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen verkostoon. Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä kuluttajille n. 295 m³/vrk. Vakituksia asukkaita verkoston piirissä on noin 50 - 60. Verkoston piirissä on vapaa-ajan asukkaita vuoden keskiarvolla (käyttöaste 60 %) laskien ja jaettuna kuukausille tasaisesti noin 1 200 -1 800 hlö/vrk.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Lahti Aqua ja Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitos ovat huomioineet veden käsittelyn muutokset valvontatutkimusohjelmissa ja näytteenottosuunnitelmissa sekä omavalvonnassa.

Terveystensuojelulain 50 a §:n kohdan 4 mukaan kunta perii hyväksymänsä taksan mukaisen maksun veden käsittelyn muutoshakemuksen hyväksymisestä sekä talousveden laadun tarkkailusta ja valvonnasta.

Asian on valmistellut terveystensuojeluinsinööri Pirjo Takku.

Kuuleminen

Päätöksessä ei anneta määräyksiä, joiden johdosta toimijoita olisi kuultava.

Lausunnot

Päijät-Hämeen ympäristöterveys on pyytänyt Lupa- ja valvontaviraston lausuntoa Heinolan kaupungin vesihuoltolaitoksen/Lahti Aqua Oy:n ja Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen terveystensuojelulain 18 §:n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee veden käsittelyn muutosta Opiston vedenkäsittelylaitoksella. Lupa- ja valvontavirasto on antanut asiassa lausunnon 7.8.2026 (LVV-S/56508/2026). Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu päätöksessä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Terveystensuojelulain 18 §:n mukainen hakemus 12.6. 2026, liitteet 1-7 sekä hakemuksen täydennys 12.6.2026

Lupa- ja valvontaviraston lausunto 7.8.2026 (LVV-S/56508/2026)

Toimijalle tiedoksi

Talousettä toimittavan laitoksen on huomioitava vedenkäsittelyn muutokset valvontatutkimusohjelmassa ja näytteenottosuunnitelmassa, laitoksen omavalvonnassa, riskinarvioinnissa sekä riskienhallintasuunnitelmassa.

Lisätietojen antaja

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä, p. 044 480 1170, silja.makela@hollola.fi

Päätöksen peruste

Terveystensuojelulaki (763/1994) 7 §, 17 §, 17 b §, 18 §, 19 §, 19 a §, 20 §, 50 a §, 56 §
Sosiaali- ja terveystensministeriön asetus talousettveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 6 §, 7 §, 20 §

Valtioneuvoston asetus talousettveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta (7/2023)

Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2026
Hollolan kunnan hallintosääntö 9.12.2024, Liite 3 Toimivallan kohdennus - ympäristöterveyslautakunta, 11.3.2

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyn Heinolan kaupungin vesihuoltolaitoksen/Lahti Aqua Oy:n ja Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen hakemuksen koskien natriumhypokloriitin ja UV-desinfiointilaitteiston käyttöönottoa Opiston vedenkäsittelylaitoksella.

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, joka on 456 €.

Tiedoksi

Asianosaiset: kirjaamo@heinola.fi, Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos /kuntatekniikkapäällikkö, Aqua Palvelu Oy/toimitusjohtaja, vedentuotannon ja mittaroinnin käyttöpäällikkö, Vierumäen Infra Oy/talousjohtaja, johtaja Kiinteistöt Energia ja hallinto Tiedoksi: kohdetta valvova terveydensuojeluinsinööri

Allekirjoitus

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 24.8.2026

Otteen oikeaksi todistaa

Hollola
24.08.2026

Tiina Kirsi
ympäristöterveyskoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on lähetetty 24.8.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 21

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo

Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi

Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola

Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola

Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.