

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

HOLDno-2025-1054**Talousvettä toimittavan laitoksen riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen**

Toimija	Etelä-Sysmän vesiosuuskunta
Y-tunnus	1799209-3
Toimipaikka	Suomennurmentie 806, 19310 Karilanmaa

Päätösperustelut

Terveystensuojelulain 19 § mukaan talousveden laadun turvaamisen on perustuttava ennalta varautumiseen ja riskienhallintaan. Tällä tarkoitetaan sellaisten riskien hallintaa ja ehkäisemistä, joista voi aiheutua terveyshaittaa talousveden välityksellä. Siihen sisältyy koko vedentuotantoketju: raakaveden laatu ja siihen vaikuttavat riskit, veden otto, käsittely, varastointi ja jakelu. Toiminnanharjoittajan on koottava ja ylläpidettävä ajan tasalla riskienhallinnan kannalta tarpeellisia tietoja.

Etelä-Sysmän vesiosuuskunta/Erik Pihamaa on toimittanut 6.11.2025 terveydensuojeluviranomaiselle esityksen terveydensuojelulain 19 a §:n mukaisen vesilaitoksen talousveden tuotantoketjun riskienhallintasuunnitelman hyväksymiseksi terveydensuojelulain 20 §:n perusteella. Riskienhallintasuunnitelma on päivätty 5.11.2025.

Riskinarviointi ja riskienhallintasuunnitelma on tehty WSP-periaatteita soveltaen ja dokumentoitu exel -muotoon. Asiakirjoista käy ilmi luettelo tunnetuista riskeistä ja käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä, seuranta ja toimenpideohjelmat sekä vastuuhenkilöt. Yhteistyöhön osallistuivat Sysmän kunnan ympäristönsuojelutarkastaja, Päijät-Hämeen ympäristöterveyden edustaja ja Etelä-Sysmän vesiosuuskunta.

Kyseessä on vedenjakelualue, jolla ei ole omaa vedenottoa tai käsittelyä. Etelä-Sysmän vedenjakelualueelle toimitetaan Sysmän vesihuoltolaitokselta ostettua pohjavettä.

Etelä-Sysmän vesiosuuskunnan toimittama talousveden määrä on n. 25 m³/vrk ja arvio vedenkäyttäjien vuosittaisesta keskimäärästä on 85 henkilöä sekä vuotuisesta enimmäismäärästä 240 henkilöä.

Etelä-Sysmän vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelmaan on sisällytetty Valtioneuvoston asetuksen talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta 7/2023 3 §:n mukaiset tiedot. Riskienhallintasuunnitelma sisällytetään Etelä-Sysmän valvontatutkimusohjelmaan.

Terveystensuojelulain 50 a §:n kohdan 4 mukaan kunta perii hyväksymänsä taksan mukaisen maksun riskienhallintasuunnitelman hyväksymisestä sekä talousveden laadun tarkkailusta ja valvonnasta.

Asian on valmistellut terveydensuojeluinsinööri Pirjo Takku.

Kuuleminen

Päätöksessä ei anneta määräyksiä, joiden johdosta toimijaa olisi kuultava.

Lausunnot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Riskienhallintasuunnitelma 5.11.2025, liitteet 1-4

Tarkastuskertomus 17.12.2025, tapahtumatunnus 1989176

Toimijalle tiedoksi

Talousvettä toimitettavan laitoksen on toimitettava riskienhallintasuunnitelma Sysmän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kaakkois-Suomen Elinvoimakeskukseen.

Päijät-Hämeen ympäristöterveyteen riskienhallintasuunnitelma on toimitettava seuraavan kerran, kun sitä on päivitetty.

Lisätietojen antaja

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä, p. 044 480 1170, silja.makela@hollola.fi

Päätöksen peruste

Terveystensuojelulaki (763/1994) 7 §, 17 §, 17 b §, 19 §, 19 a §, 20 §, 50 a §, 56 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 6 §, 7 §, 20 §

Valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta (7/2023)

Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 10.9.2025

Hollolan kunnan hallintosääntö 1.6.2025, Liite 3 Toimivallan kohdennus - ympäristöterveyslautakunta, 11.3.4

Päätös

Hyväksyn Etelä-Sysmän vesiosuuskunnan 5.11.2025 päivätyn

riskienhallintasuunnitelman tarkastuskertomuksessa 17.12.2025 (tapahtumatunnus 1989176) esitetyt asiat huomioiden.

Talousvettä toimittavan laitoksen on pidettävä riskienhallintasuunnitelma ajan tasalla ja se on huomioitava laitoksen omavalvonnassa.

Riskienhallintasuunnitelman hyväksymisestä peritään maksu, joka on 342 €.

Tiedoksi

Asianosaiset: Etelä-Sysmän vesiosuuskunta Tiedoksi: terveydensuojeluinsinööri Pirjo Takku

Allekirjoitus

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Hollolan kunta

Ympäristöterveysjohtaja, Päijät-Hämeen
ympäristöterveys
Ympäristöterveydenhuolto

Viranhaltijapäätös

08.01.2026

3 (5)

§ 2

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 8.1.2026.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 2

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.