

Penkereen alareunaan sijoitettava
niskaoja, joka kerää luiskan
alueelta pintavalunnan.
Niskaojan järjestelyt selvitettävä
tarkemmassa jatkosuunnittelussa.

Tilavaraus hulevesien hallinnalle
Viivytystilavuus: 1900 m ³
Tilavaraus: 1300 m ²
Keskivesisyvyys: 1,5 m
Vesienhallinta tasolla 128-130

Maankaatopaikan/läjiitysalueen
salaojavesien käsittelylaitos
(Huom. Salaojituksen
muodostumisalue ei noudata
pintavaluntojen muodostumisalueita)

Tilavaraus hulevesien hallinnalle
Viivytystilavuus: 3800 m³
Tilavaraus: 5400 m²
Keskivesisyvyys: 0,7 m
Vesienhallinta tasolla 105-106

Tilavaraus hulevesien hallinnalle
Viivytystilavuus: 3700 m³
Tilavaraus: 3000 m²
Keskivesisyvyys: 1,2 m
Vesienhallinta tasolla 93-95

MERKINTÖJEN SELITYKSET

-  Kaava-alueen raja
-  Uusi osavaluma-alue
-  Osavaluma-alue
-  Kierrätysalueen luontainen purkupiste
-  Virtausnuoli
-  Poistuva vedenjakaja
-  Tilavaraus hulevesienhallinnalle
-  Niskaaja, uusi
-  Maankaatopaikan/ läjitysalueen salaojavesien käsittelylaitos (Huom. salaoituksen muodostumisalue ei noudata pintavaluntojen muodostumisalueita)

Melkkaanoja		
Valuma-alue	Pinta-ala (m2)	Viivytystarve (m3)
VA2	43,7	1900
VA3	62,8	0
VA4	15,0	1100
VA6	14,6	1000

Koivusillanjoki		
Valuma-alue	Pinta-ala (m2)	Viivytystarve (m3)
VA1	52,33	0
VA5	27,81	2500
VA7	14,14	0
VA8	44,44	3800
VA9	44,71	3700
VA10	20,12	0
VA29	15,9	0

LUONNOS 5.2.2026

Koordinaattijärjestelmä		ETRS-GK26	
Korkeusjärjestelmä		N2000	
Tunn.	Lukum.	Muutos	Suunnittelija, Hyväksyjä, Päiväys
Rakennuskohteen nimi ja osoite Hollola Nostava - Tikkakallio OYK Hulevesien yleissuunnitelma		Piirustuksen sisältö Kierrätysalueen hulevesien lähtökohdat	
 Ramboll Finland Oy Joukahaisenkatu 6, 020 755 611 www.ramboll.fi		Suunn.ala HULE Piirustusnro Liite 3.3	Työno Tiedosto Muutos
hyv.	pvm.		
Timo Nikulainen	piir.	Oona Viitanen	5.2.2026