

Tilaaaja

0146248-5

Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Hollolan kunta **Nurminen Veli-Matti**

Maksaja



Virastotie 3 C
15871 HOLLOLA

Mesiangervo 8
04300 TUUSULA

Näytetiedot

Näyte	Talousvesi		
Näyte otettu	11.10.2023	Kellonaika	09.20
Vastaanotettu	11.10.2023	Kellonaika	16.35
Tutkimus alkoi	11.10.2023	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
Ottopiste	Kosken metsästysseura ry / lahtivaja		
Näytteenottaja	Jalkanen Leena		

Analyysi	Menetelmä	32488-1 Talousvesi Kosken metsästysseura ry / lahtivaja	Yksikkö	MU %
Kolimuotoiset bakteerit	* SFS-EN ISO 1 9308-2:2014		mpn/ 100 ml	
Escherichia coli	* SFS-EN ISO 0 9308-2:2014		mpn/ 100 ml	
Suolistoperäiset enterokokit	* SFS-EN ISO 7899-2:2000		pmy/ 100 ml	
Fluoridi, F	* ISO/TS 0,1 15923-2:201 7, DA		mg/l	15
Kloridi, Cl	* SFS-ISO 32 15923-1:201 8, DA		mg/l	10
Väriluku	* SFS-EN ISO < 2 7887:2012 menetelmä C		mg Pt/l	10
Ammonium, NH4	* SFS-ISO 0,030 15923-1:201 8, DA		mg/l	15
Nitraatti, NO3	* SFS-ISO 1,5 15923-1:201 8, DA		mg/l	15
Nitriitti, NO2	* SFS-ISO < 0,01 15923-1:201 8, DA		mg/l	15
Sameus	* SFS-EN ISO 0,41 7027-1:2016		FNU	15
pH	* SFS 3021 6,1 1979			3

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.

KMnO ₄ -luku	* SFS 3036:1981	mg/l	15
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 11885:2009	µg/l	20
Rauta, Fe	* SFS-EN ISO 11885:2009	µg/l	20
Haju	SFS-EN ei sivuhajua 1622:2006, Annex C		
Maku	SFS-EN ei sivumakua 1622:2006, Annex C		
Veden lämpötila	9,0 s	°C	

MU % = mittausepävarmuus, joka pätee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla näytteille tyypillisellä pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepävarmuudesta on saatavilla laboratorion. * = Akkreditoitu menetelmä

Yhteyshenkilö Kahelin Hanna, 010 3913 434, kemisti

Tiedoksi Hollola tulokset;
Nurminen Veli-Matti;
terveysvalvonta@hollola.fi, terveysvalvonta@hollola.fi

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Ellei testausselostella toisin ilmoiteta, tulokset pätevät laboratorion vastaanottamille näytteille ja näytteenottoon liittyvät tiedot ovat asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.