

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

HOLDno-2024-784

Talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan muutosta koskevan hakemuksen hyväksyminen

Toimija	Orimattilan Vesi Oy, Tokkolantie 3, 16300 Orimattila
Y-tunnus	0934505-6
Toimipaikka	Uudenkartanon vedenottamo ja käsittelylaitos, Viiskivenharjun vedenottamo

Päätöserustelut

Hakija on 25.9.2024 toimittanut terveydensuojeluviranomaiselle hakemuksen terveydensuojelulain (763/1994) 18 § 2 momentin perusteella. Toiminnanharjoittaja täydensi hakemusta 1.10.2024 Viiskivenharjun vedenottamon osalta. Toiminnanharjoittajalta saapui 14.11.2024 lisätiedot, jotka pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunnon perusteella.

Asian on valmistellut vesilaitoksen valvonnasta vastaava terveydensuojeluinsinööri Jaana Pyykölä.

Orimattilan kaupungin vesilaitos toimii 1.1.2025 alkaen Orimattilan Vesi Oy - vesilaitoksena. Terveydensuojeluviranomainen käsitteli toiminnanharjoittajan vaihtumista koskevan ilmoituksen 21.11.2024, HOLDno 2024-10, nro 46. Orimattilan Vesi Oy:llä on yksi vedenjakelualue.

Hakemus koskee Myrskylässä sijaitsevan Viiskivenharjun vedenottamon käyttöönottoa ja Orimattilassa sijaitsevan Uudenkartanon käsittelylaitoksen vedenkäsittelyn ja käytettävän kemikaalin muutosta.

Uudenkartanon käsittelylaitoksen talousveden alkalointi muuttuu lipeäkäsittelystä kalkkikivikäsittelyksi.

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirastolta, Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskuksilta sekä Porvoon ympäristöterveydenhuollolta.

Viiskivenharjun vedenottamolla on Aluehallintoviraston lupa nro 109/2015/2 dnro ESAVI/41/04.09/2010

Viiskivenharjun vedenottamosta toimitetaan raakavettä Uudenkartanon käsittelylaitokselle, josta toimitetaan talousvettä Orimattilan Vesi Oy - vedenjakelualueelle.

Viiskivenharjun vedenottamolta toimitettavan raakaveden asetuksen 1352/2015 mukainen laatu on tutkittu 20.6.2024. Vedenottamolla tehtiin 16.10.2024 Myrskylän ja Orimattilan terveydensuojeluviranomaisten, Porvoon ympäristöterveydenhuollon ja Päijät-Hämeen ympäristöterveyden, yhteistarkastus. Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomus, tapahtumatunnus 1817597 (salassa pidettävä).

Viiskivenharjun vedenottamo ja Uudenkartanon vedenottamo ja vedenkäsittely on sisällytetty vesilaitoksen 23.1.2024, § 4 hyväksytyyn riskienhallintasuunnitelmaan ja sen liitteenä olevaan omavalvontasuunnitelmaan sekä valvontatutkimusohjelmaan vuosille 2024-2029 (14.2.2024).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Orimattilan Vesi Oy toimitti 19.11.2024 päivitetyn vesihuollon varautumissuunnitelman (18.11.2024).

Terveysturvallisuuslain 50 §:n mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta terveysturvallisuuslain mukaisista kunnan käsittelemistä ilmoituksista ja hakemuksista, kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä tutkimuksista, kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Kuuleminen

-

Lausunnot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 25.10.2024 ESAVI/37155/2024

Hämeen ELY -keskus 23.10.2024 HAMELY/2460/2024

Uudenmaan ELY -keskus 29.10.2024

Porvoon ympäristöterveydenhuolto 1.11.2024

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Hakemus 25.9.2024, jossa liitteet 1–4. Hakemukseen sisältyy aiemmin vuonna 2024 toimitetut riskienhallintasuunnitelma, oma-valvontasuunnitelma ja valvontatutkimusohjelma. (Hakemus liitteineen ja aiemmin toimitetut asiakirjat salattava)

Hakemuksen täydennys sähköposti 1.10.2024, jossa liitteet 1–3 (Koko asiakirja salattava)

Tarkastuskertomus 16.10.2024, 1817597 (Koko asiakirja salattava)

Hakemuksen täydennyspyyntö 6.11.2024 ja vastaus sähköposti 14.11.2024 (Koko asiakirja salattava)

Orimattilan Vesi Oy vesihuollon varautumissuunnitelma 19.11.2024 (Koko asiakirja salattava)

Toimijalle tiedoksi

Uudenkartanon käsittelylaitos tarkastetaan Päijät-Hämeen ympäristöterveyden toimesta, kun muutoksen takia tehdyt toimenpiteet on tehty. Vedenkäsittelyprosessia käyttöön otettaessa ja alussa on prosessin toimivuus ja talousveden turvallisuus varmistettava oma-valvontanäytteillä tiheästi.

Lisätietojen antaja

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä, p. 044 480 1170, silja.makela@hollola.fi

Päätöksen peruste

Terveysturvallisuuslaki (763/1994) 7 §, 17 §, 17 b §, 18 §, 19 §, 19 a §, 20 §, 50 a §, 56 §

Terveysturvallisuusasetus (1280/1994) 7 §, 8 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 6 §, 7 §, 20 §

Valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja oma-valvonnasta (7/2023)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §
Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2023
Hollolan kunnan hallintosääntö 23.9.2024 Liite 1, kohta 11.3.2

Päätös

Hyväksyn Orimattilan Vesi Oy:n vedenoton laajennuksen Viiskivenharjun vedenottamalla ja Uudenkartanon vedenkäsittelylaitoksen alkalointikäsittelyn muutoksen kalkkikivikäsittelyksi.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka on 420 €.

Tiedoksi

Asianosainen: Orimattilan Vesi Oy Tiedoksi: ymp.etela@avi.fi,
terveydensuojeluinsinööri

Allekirjoitus

Ympäristöterveysjohtaja Silja Mäkelä

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on viety nähtäväksi www.hollola.fi 20.1.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 1

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.