



---

<b>Vastaanottaja</b>	<b>Kohde</b>
Hollolan kunta	KUNTAKESKUS I
Virastotie 3	09845500150054 100978095W
15870 HOLLOLA	Terveystie 8a
	<b>Suojaustaso</b> Luokittelematon
	<b>Paloluokka</b> P1

---

Hollolan kunta järjesti 1.11.2023 esittelytilaisuuden liittyen uimahalliin suoritettaviin kunnostuksiin ja esteettömyyden toteuttamiseen.

Uimahallin kellarikerroksessa sijaitsee kamppailulajien harjoittelupaikka, jonne kuljetaan sisäistä, betonista, kiertyvää portaikkoa pitkin.

Suunnitelmissa on mainittu rakennettava hissi liikuntaesteellisten saamiseksi kamppailulajien harrastajiksi. Lisäksi kellarikerroksesta on suunniteltu metallinen ulkortaikko maanpinnalle toisen palo-osaston puolelta.

Liikuntaesteisille uimahallin kellarikerros on haasteellinen, sillä esim. mahdollisessa tulipalotilanteessa normaalin hissien käyttö on kiellettyä. Tällöin liikuntaesteisen pelastautumismahdollisuudet heikentyvät, ja mitä useampi liikuntaesteellinen on paikalle, tilanne aina vain pahenee.

Olemassa olevassa portaikossa tai uudessa suunnittelussa kierreportaassa henkilön kuljettaminen on vaativaa, aikaa vievää ja useita apuhenkilöitä tarvitsevaa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suosittelee liikuntaesteisten harrastusmahdollisuuksien toteutuvan maantasokerroksessa, henkilöturvallisuuteen vedoten.

---

palotarkastaja